

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента

по работе с производителями оборудования

ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2016 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ ПЗ - 48/16

Срок действия с 30.12.2016 г. по 29.12.2021 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные
Альфа А1800, ТУ 4228-011-29056091-11

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эльстер Метроника»
(ООО «Эльстер Метроника») 111141, Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Эльстер Метроника».

СООТВЕТСТВУЮТ

Техническим требованиям ПАО «Россети».

РЕКОМЕНДУЮТСЯ

для применения на объектах ПАО «Россети» оптового и розничного рынка электроэнергии, при условии применения с экранированными кабелями связи, без функций непосредственного отключения нагрузки и при условии использования дополнительного источника питания от 57 до 230 В переменного тока:

- Для Оптового рынка электроэнергии и ЕНЭС модификации:
A18(01; 02;05; 20) RALXQV-P1(2-6) G(5) B(5) E(5) – DW – xx - 4
- Для Розничного рынка электроэнергии модификации:
A18xx RALXQV – P1(2-6) G(5) B(5) S(5) E(5) U – DW – xx - 4

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов данного заключения
без разрешения ПАО «Россети»