

## Блок питания АТ-4012 (АТ-4012/2)

Этикетка  
ДЯИМ. 468363.009\_01 ЭТ



### 1 Основные сведения об изделии

Блоки питания АТ-4012 и АТ-4012/2 (различие в диаметрах кабельных наконечников) предназначены для обеспечения резервным питанием счетчиков электрической энергии:

АТ-4012 – для счетчиков Альфа А1800, Альфа А1140;

АТ-4012/2 – для счетчиков Альфа А1, Альфа А2,  
Альфа А3, Альфа А1700.

Схемы подключения блоков питания к счетчикам приведены в эксплуатационной документации на каждый тип счетчика.

Блок питания имеет Сертификат соответствия РОСС RU.AB72.B02166 (срок действия по 12.10.2014 г.), выданный Органом по сертификации ООО «НПЦ «Техно-стандарт».

### 2 Технические характеристики

Диапазон напряжений на входе, В	от 176 до 264
Рабочий диапазон частот сети, Гц	от 47,5 до 52,5
Диапазон напряжений на выходе, В	от 104,5 до 115,5
Ток нагрузки, А, не более	0,35
Электрическая прочность изоляции между обмотками, кВ	4
Рабочий диапазон температур, °С	от минус 40 до + 60
Влажность неконденсирующаяся, %	0 – 95
Длина кабеля от блока питания до счетчика, м	1,5
Масса, кг, не более	0,43
Габаритные размеры, мм	82 × 65 × 45
Наработка до отказа, ч, не менее	120000
Срок службы, лет, не менее	25

### 3 Гарантии изготовителя

1) Гарантийный срок эксплуатации блока питания АТ-4012 (АТ-4012/2) – 36 месяцев со дня его приемки контролером ОТК.

2) При обнаружении неисправности блока питания в течение гарантийного срока он подлежит гарантийному (бесплатному) ремонту или замене при условии сохранности заводской и гарантийной (бумажной) пломб.

3) Гарантия не распространяется на блоки питания с сорванными и замененными пломбами, имеющие механические повреждения корпуса, а также на блоки питания, монтаж и эксплуатация которых велись с нарушением потребителем правил эксплуатации и требований безопасности.

Гарантийный ремонт производится в региональных сервисных центрах или на заводе-изготовителе ООО "Эльстер Метроника" по адресу:

Россия, 111141, г. Москва

1-й проезд Перова Поля, д. 9, стр. 3

Тел. (495) 730-02-85/86/87

Факс (495) 730-02-83/81

### 4 Свидетельство о приемке

Блок питания АТ-4012 (АТ-4012/2) изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

МП

