

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор Департамента  
по работе с производителями оборудования  
ПАО «Россети»

  
О.Л. Биндар  
« 23 » декабрь 2016 г.  


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**  
№ 113 - 46/16

Срок действия с 23.12.2016 г. по 22.12.2017 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Счетчики электрической энергии трехфазные Альфа AS3500,  
ТУ 4228-019-29056091-14

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Эльстер Метроника» (ООО «Эльстер Метроника») 111141, Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «Эльстер Метроника».

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Техническим требованиям ПАО «Россети».

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети» при условии использования экранированных кабелей связи и при условии размещения в помещении или шкафу наружной установки модификации:  
- AS3500 х х х RALN(M) PB1(2, 3) K S(B) D D W хх

  
Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов данного заключения без разрешения ПАО «Россети»